

NO. 0509483



No. LU477

(2003) 承认(国)字(TM122)号

# 检验报告

1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无检验、审核、批准人签字无效。

产品型号

CKJ5-125/1.14

产品名称

交流真空接触器

受检单位

昆山国力真空电器有限公司

检验类别

委托检验


国家采煤机械质量监督检验中心



# 国家采煤机械质量监督检验中心 检验报告

NO. 0509483

共 14 页 第 1 页

产品名称	交流真空接触器	型号规格	CKJ5-125/1.14 125A/1140V
受检单位	昆山国力真空电器有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	昆山国力真空电器有限公司	样品等级	合格品
样品数量	1 台	抽样地点	/
抽样基数	/	抽样日期	/
送样人员	张立云	到样日期	2005 年 7 月 6 日
检验日期	2005 年 7 月 11 日~2005 年 7 月 18 日	出厂编号	/
检验依据	MT111-1998《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》、委托检验协议		
检验项目	额定接通与分断能力试验、极限分断能力试验、温升试验、动作性能试验		
检验结论	<p>依据 MT111-1998《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》及委托检验协议，该样品所检项目合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                       (检验报告专用章)                 </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">签发日期: 2005 年 7 月 23 日</p>		
备注	/		

批准:

刘晨

审核:

王文治

主检:

张建

## 试品主要元件技术参数

№ 0509483

共 14 页 第 2 页

接 触 器	全型号	CKJs-125/1.14
	额定电流 (A)	125
	额定电压 (V)	1140
	制造厂	昆山国力真空电器有限公司
	出厂日期及编号	/
真 空 灭 弧 室	全型号	TJ-1.14/125
	额定电流 (A)	125
	额定电压 (V)	1140
	制造厂	昆山国力真空电器有限公司
	出厂日期及编号	/
触 头 材 质	材料型号	/
	额定电流 (A)	/
	额定电压 (V)	/
	制造厂	/
	出厂日期及编号	/
保 护 器	全型号	/
	制造厂	/
	出厂日期及编号	/