



(2003) 批认(国)字(T0422)号

No. L0477

# 检验报告

产品型号

CKJ5-160/1.14

产品名称

交流真空接触器

受检单位

昆山国力真空电器有限公司

检验类别

委托检验




国家采煤机械质量监督检验中心

# 国家采煤机械质量监督检验中心 检 验 报 告

NO. 0509484

共 14 页 第 1 页

产品名称	交流真空接触器	型号规格	CKJ5-160/1.14 160A/1140V
受检单位	昆山国力真空电器有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	昆山国力真空电器有限公司	样品等级	合格品
样品数量	1 台	抽样地点	/
抽样基数	/	抽样日期	/
送样人员	张立云	到样日期	2005年7月6日
检验日期	2005年7月12日~2005年7月18日	出厂编号	/
检验依据	MT111-1998《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》、委托检验协议		
检验项目	额定接通与分断能力试验、极限分断能力试验、温升试验、动作性能试验		
检 验 结 论	<p>依据MT111-1998《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》及委托检验协议，该样品所检项目合格。</p> <p style="text-align: right;">(检验报告专用章)</p>  <p style="text-align: right;">签发日期: 2005年7月23日</p>		
备 注	/		

批准:

刘殿心

审核:

王文忠

主检:

张勇

## 试品主要元件技术参数

No 0509484

共 14 页 第 2 页

接 触 器	全型号	CKJ5-160/1.14
	额定电流 (A)	160
	额定电压 (V)	1140
	制造厂	昆山国力真空电器有限公司
	出厂日期及编号	/
真 空 灭 弧 室	全型号	TJ-1.14/160
	额定电流 (A)	160
	额定电压 (V)	1140
	制造厂	昆山国力真空电器有限公司
	出厂日期及编号	/
触 头 材 质	材料型号	/
	额定电流 (A)	/
	额定电压 (V)	/
	制造厂	/
	出厂日期及编号	/
保 护 器	全型号	/
	制造厂	/
	出厂日期及编号	/