



2009001380A



检测  
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号



实验室名称: 苏州电器科学研究院股份有限公司  
Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research  
Institute Stock Co., Ltd.

No 11X0051-S

## 检验（试验）报告 Test Report

委托单位: 昆山瑞普电气有限公司

Client:

产品名称: 交流真空接触器

Name of Product:

产品型号: CKJ11-250/1.5


Product Type:

检验类别: 委托试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

产品名称	交流真空接触器	商 标	/	
型号规格	CKJ11-250/1.5			
额定(工作)电压(kV)	1.5	额定(工作)电流(A)	250	
额定绝缘电压(V)	/	额定发热电流(A)	/	
电源、频率(Hz)	50	极数	3P	安装方式 /
技术参数	工频耐压试验: 6.5kV; 额定接通和分断能力试验: 2500A、2000A; 极限分断能力试验: 2500A; 温升试验: 70K。			
检验类别	委托试验			
委托单位	昆山瑞普电气有限公司	地址	昆山市水秀路 1418 号	
生产单位	昆山瑞普电气有限公司	地址	昆山市水秀路 1418 号	
送样数量	2 台	到样日期	2011 年 02 月 24 日	
样品编号	#01~#02			
检验依据	Q/XKRP. J03 003-2010 及委托要求			
检验日期	2011 年 03 月 04 日至 2011 年 03 月 05 日			
检验结论	本试验合格  签发日期 2011 年 03 月 22 日			
备注	/			

批准: 胡德霖  
SJJJ-001

审定: 顾丽珍

校对: 张继平

编制: 何文燕